

华新水泥（昭通）有限公司\_窑头-时均值-2024年07月01日00时00分00秒-2024年10月01日00时00分00秒

序号	监测时间	烟气流量- AVG(M3/s)	烟气流量- COU(M3)	烟尘- AVG(mg/m3)	烟尘- COU(kg)	烟气温度- AVG(°C)	烟气压力- AVG(Kpa)	烟气流速- AVG(m/s)	烟气湿度- AVG(%)
1	2024-07	38.049	101892772.3 6	8.243	851.588	79.486	-0.087	9.379	3.903
2	2024-08	33.454	70454508.94 1	6.899	483.623	79.999	-0.08	8.25	3.762
3	2024-09	32.04	81547470.68 9	6.382	521.43	80.635	-0.083	7.903	3.61
5	最小值	32.04	70454508.94 1	6.382	483.623	79.486	-0.087	7.903	3.61
6	最大值	38.049	101892772.3 6	8.243	851.588	80.635	-0.08	9.379	3.903
7	算术平均值	34.51	84631584	7.17	618.88	80.04	-0.08	8.51	3.76
9	合计	-	253894751.9 9	-	1856.64	-	-	-	-